

Colofon

Document nr:	Ex-014 Versie 1.0.3, d.d. 15-06-2026
Doel:	Het doel van dit document is een overzicht te geven van de Interpretatiebesluiten Deskundigen-panel BMI-OAI, die in vragen van de BMI / OAI examens worden gebruikt. Dit 'overzicht' wordt gepubliceerd op de websites en is dus voor eigen gebruik in de examens maar ook voor derden om toe te passen in de voorbereiding van lesprogramma's dan wel bij de eigen studie. De documenten waarnaar wordt verwezen zijn te raadplegen op de website van het CCV (https://hetccv.nl/keurmerken/brandbeveiliging/brandmeldinstallaties/documenten/).
Licentievoorwaarden:	Dit document is onder licentie vrijgegeven. De inhoud van dit document is publiekelijk beschikbaar. Iedereen is vrij het te gebruiken en te delen. Het copierecht van de genoemde documenten behoort bij het CCV. Het beheer van de inhoud van dit document ligt bij IBEX Brandveiligheid en Examenbureau Installatietechniek. Voor opmerkingen over de inhoud en suggesties ter aanpassing kan contact worden opgenomen met: IBEX Brandveiligheid of Examenbureau Installatietechniek.
Gebruik:	De inhoud van dit document is in gebruik bij de hieronder genoemde examens
Versieregister:	V1.0.0: 1 ^e formele uitgave d.d. 12-02-2025 V1.0.1: Inbrengen opschorten interpretatiebesluit 2021-01 V1.0.2: Correctie nummer certificatieafpraak 2021-01 V1.0.3: Aanpassing aan aanpassingen CCV, februari 2026

Examens BMI / OAI in relatie tot interpretatiebesluiten en certificatieafspraken

In principe behoren de Certificatieafspraken bij het beoordelen en afgeven van het inspectiecertificaat. Als zodanig is er geen directe relatie met het afgeven van het certificaat voor het installeren, onderhouden en leveren van een brandmeld- en een ontruimingsalarminstallatie volgens de CCV certificatieschema's BMI/OAI. Hiervoor maken we een onderscheid voor een tweetal certificatie afspraken, te weten:

- 2021-01: Toepassing interpretatiebesluiten omdat hierin is aangegeven dat het toepassen van de interpretatie besluiten kracht van norm hebben. De letterlijke tekst van de certificatieafpraak is: "Tot de norm die is voorgeschreven in een CCV-certificatieschema worden ook de interpretatiebesluiten van die norm gerekend die het CCV op zijn website heeft gepubliceerd";
- 2024-02: Beoordeling technische oplossingen functiebehoud door installatiedeskundige. Deze certificatieafpraak geeft de beperkingen aan van de mogelijkheden die de installatiedeskundige heeft bij de beoordeling van functiebehoud volgens hoofdstuk 12 van NPR 2576. De conclusie aan het einde van de certificatieafpraak luidt: "Hoewel de opdrachtgever en/of projecteringsdeskundige de genoemde technische oplossingen kunnen voorschrijven, zijn deze in veel gevallen niet controleerbaar door de installatiedeskundige. De verantwoordelijkheid van installatiedeskundige beperkt zich tot het controleren van de fysieke aanleg van brandmeld- en ontruimingsalarmapparatuur en transmissiewegen".

Toepassing certificatieafspraken en interpretatiebesluiten						
Nummer:	Naam:	Toepassing in*):				
Certificatieafspraken:		ID-BMI-OAI	OD-BMI	OD-OAI	PD-BMI	PD-OAI
2021-01	Toepassing interpretatiebesluiten	Ex-014	Ex-014	Ex-014	Ex-014	Ex-014
2024-02	Beoordeling technische oplossingen functiebehoud door installatiedeskundige	Ex-014	-	-	Ex-014	Ex-014
Interpretatiebesluiten:						
2015	Stuurfuncties deurvastzetinrichtingen	-	Ex-018	-	-	-
2016-01	Beugeling, alternatieven voor tabel 14 van NEN 2535	X	-	-	X	-
2019-01	Onderhoudsplan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties	-	Ex-021	X	X	X
2020-01	Kabelstroomoplossingen met functiebehoud	X	-	-	X	X
2020-02	Afstand van de rookmelder tot de wand	X	Ex-020	-	X	-
2020-03	Afstand van de melders tot obstakels	X	Ex-020	-	X	-
2020-04	Luchtsnelheid bij melders	-	Ex-020	-	X	-
2020-05	Plaatsing melders bij verhogingen plafond	X	Ex-020	-	X	-
2020-06	Ruimtes met buitencondities	X	Ex-020	-	X	-
2020-07	Ruimtes zonder bewaking bij gedeeltelijke bewaking	X	Ex-020	-	X	-
2020-08	Batterijen ontvangsttoestellen bij stilalarminstallaties	-	-	X	-	X
2021-02	Proefbranden bij aspiratiemelders	-	-	-	X	-
2022-01	Bewaking sturingen	-	Ex-018	-	X	-
2024-01	Ontruimen van slaapvertrekken binnen een kinderdagverblijf door optische signalering	-	-	X	-	X
2024-02	Bewaking en detectie eenpersoons belcellen	-	Ex-020	-	X	-
2026-01	Plaatsing van automatische melders in trappenhuizen (vervangt 2021-01**)		Ex-020			

- *) ID-BMI-OAI = Installatiedeskundige BMI-OAI;
 OD-BMI = Onderhoudsdeskundige BMI;
 OD-OAI = Onderhoudsdeskundige OAI;
 PD-BMI = Projecteringsdeskundige BMI;
 PD-OAI = Projecteringsdeskundige OAI;
 X = Toegepast;
 - = Niet toegepast

- ***) Interpretatiebesluit 2026-01 wordt ingevoerd in het examen OD-BMI bij de volgende update van het examen per september 2026 zodat de opleiders voldoende tijd ter beschikking hebben om e.e.a. in hun lespakket in te passen.